



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 06.08.2025 по 08.08.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 06.08.2025 по 08.08.2025 :

- корп.№2 у технологічних шахтах у холах 2,3,4,11 та 12-го поверху виконані роботи із заміни ділянок стояка №1 об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання нижньої зони будинку D 50 мм. - 8,00 м.п., через міжповерхові перекриття 2-3,3-4,11-12 поверхи, з врізками на ПК D 50-2 шт. та D 32 мм.-2 шт. у шахтах 3-го та 12-го поверху.**
- корп.№2 у технологічній шахті в холі 5-го поверху виконано роботи із заміни ділянки стояка №2 об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання нижньої зони будинку D 50 мм. – 1,00 м.п. з врізками на ПК D 50-1 шт. та D 32 мм.-1 шт.**
- корп. №2 в холі 1-го поверху в санвузлі обслуговуючого персоналу в бачку унітазу замінено заливну та зливну механізми.**
- корп.№2 у паркінгу будинку усунуто причину течі на лежку подачі холодного водопостачання до будинку D89 мм.**
- проведено покіс трави на газонах на ігровому майданчику та з боку лицьового та торцевого фасадів будинку корп.№1.**
- корп.№2 у холах 2,3,10,11 та 12-го поверху виконані роботи з підготовки до заміни ділянок стояка №2 об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько- питного холодного водопостачання нижньої зони будинку – демонтаж трубопроводів D 50 мм. - 7,00 м.п., через три перекриття, із врізками на ПК D 50-1 шт. та D 25 мм.-1 шт.**
- на прибудинковій території з боку лицьового, торцевого (лівого) та дворового фасадів будинку корп.№2 очищені від сміття та мулу дренажні лотки зливової каналізації – 69,5 м.п. , з попереднім демонтажем та наступною установкою дренажних ґрат .**