



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 18.08.2025 по 22.08.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 18.08.2025 по 22.08.2025 :

– корп.№1 та корп.№2 у холах 2-23 – го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф – 88 шт.

- закінчено роботи з косовиці трави по периметру прилеглої території до будинку.

- корп.№2 у холах 2,3,4,5,6,9,10,11 та 12-го поверху та в бойлерній будинку пофарбовано замінені ділянки стояків №1, №2 та лежаків об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання нижньої зони будинку – D 50 мм. - 18,30 м.п.

– корп.№2 у котельні на системах опалення та гарячого водопостачання почищені та промиті фільтри D125 фланцевий -1 шт. , D 65 фланцеві -2 шт. , D 40 різьбові -3 шт. , D 32 різьбовий -1 шт. , D 25 різьбовий -1 шт.

– корп.№2 у бойлерній будинку на системах опалення та гарячого водопостачання почищені та промиті фільтри D 125 фланцевий-1 шт., D 65 фланцевий-6 шт., D 40 різьбовий -1 шт. , D 32 різьбовий -1 шт. , D 20 різьбові -4 шт.

– до насосних будинків корп.№1,2 на системах подачі холодного водопостачання на полив та на паркінг почищені та промиті фільтри D 20 різьбовий -2 шт. , D 25 різьбовий -2 шт.

– корп.№1 у котельні на системах опалення та гарячого водопостачання почищені та промиті фільтри D125 фланцевий -1 шт. , D 65 фланцеві -2 шт. , D 40 різьбові -3 шт. , D 32 різьбовий -1 шт. , D 25 різьбовий -1 шт.

– корп.№1 у бойлерній будинку на системах опалення та гарячого водопостачання почищені та промиті фільтри D 125 фланцевий-1 шт., D 65 фланцеві - 6 шт., D 40 різьбовий -1 шт. , D 25 різьбовий -1 шт. , D 20 різьбові -4 шт.

- в котельних будинків корп.1,2 замінено відпрацьований гранулят в нейтралізаторах кислоти котлів-4 шт.

