



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 29.07.2025 по 01.08.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 29.07.2025 по 01.08.2025 :

- корп.№2 у холі 12-го поверху виконано роботи із заміни ділянки лежача об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання нижньої зони будинку D 50 мм- 0,70 м.п. з врізкою на кран, що перекриває стояки 11/4» (зварювальні роботи).**
- корп.№1 виконані роботи із заміни ділянки лежача подачі гарячого водопостачання із бойлерної на нижню зону будинку D 50 мм- 1,00 м.п. з врізанням на під манометр 1/2» (зварювальні роботи).**
- корп.№2 у холах 2,3,4,11 та 12-го поверху виконано роботи з підготовки до заміни ділянок стояка №1 об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання нижньої зони будинку - демонтаж трубопроводів D 50 мм. - 8,00 м.п., через три перекриття, із врізками на ПК D 50-2 шт. та D 32 мм.-2 шт.**
- корп.1,2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації - 16 шт. та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.**
- в котельнях та бойлерних будинках корп. № 1,2 проведено профілактичне прочищення та промивання дренажних приямків - 4 шт.**
- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 8 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. №1,2.**
- у паркінгу будинку корп. №1,2 очищені від піску та мулу та промиті дренажні приямки - 8 шт.**
- на прибудинковій території з боку торцевого фасаду будинку корп. №2 очищені від сміття та мулу дренажні лотки зливової каналізації – 23,5 м.п. , з попереднім демонтажем та наступною установкою дренажних ґрат .**
- проведено покіс трави на газонах корп. №2 по периметру будинку, корп. № 1 з боку дворового фасаду будинку.**