



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 21.08.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 21.08.2025 :

- в технічному приміщенні 1-го поверху на стояку рециркуляції гарячого водопостачання нижньої зони стояків 5-6 усунуто причину течі на різьбовому з'єднанні дренажного крана - перенарізане різьблення 1».**
- після включення в роботу системи гарячого водопостачання будинку, проведені заходи щодо скидання повітря із системи та регулювання її роботи.**