



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 04.08.25 по 06.08.25 року:

Шановні мешканці будинку, у період з 04.08.2025 по 06.08.2025 року :

- у технологічній шахті 12-го поверху усунуто причину течі на врізанні D 3/4» у стояк холодного водопостачання №1 нижньої зони будинку на квартиру №48.**
- проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у каналізаційні колодязі.**
- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 3 шт. зовнішньої каналізації будинку.**
- в паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних воронок, лотків, приямків та зливоприймачів.**