



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 01.09.2025 по 05.09.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 01.09.2025 по 05.09.2025 :

- корп.1,2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації - 16 шт. та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.**
- в котельнях та бойлерних будинках корп. № 1,2 проведено профілактичне прочищення та промивання дренажних приямків - 4 шт.**
- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 8 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. №1,2.**
- у паркінгу будинку корп. №1,2 очищені від піску та мулу та промиті дренажні приямки - 8 шт.**
- корп. №2, на технічному поверсі будинку усунуто причину течі на лежаку подачі холодного водопостачання в котельню D50 мм.**
- корп.№1 у холах 15-23-го поверху прочищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир - D20 мм різьбові -70 шт.**
- проведено покіс трави на газонах по периметру будинків корп.№1, корп.№2.**
- на ігровому майданчику будинку проведено покіс трави на газонах.**