



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 08.09.2025 по 12.09.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 08.09.2025 по 12.09.2025:

- в ГРП будинку після проведення планової Держповірки встановлено прилад обліку природного газу на котельню.**
- на прибудинковій території, в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.**
- під. 1,2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку - 2 шт.**
- у насосній, бойлерній та котельній будинку під.1,2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням - 8 шт.**
- під.№2 у холі 1-го поверху замінено світлодіодну панель освітлення 1200x300 мм – 1 шт.**
- на даху будинку під.№1 на кабелі підключення датчика температури зовнішнього повітря замінено трубу, що зруйнувалася, гофрована ПВХ D16 мм -9,00 м.п. від датчика до котельні.**
- під.№1 у ліфтовому холі 15-го поверху замінено світлодіодну панель освітлення 600x600 мм – 1 шт.**
- під.№1, №2 у холах 2-17-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання розподільних поверхових шаф - 64 шт.**
- у паркінгу будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання шаф управління системою димовидалення - 7 шт. та розподільних шаф освітлення - 8 шт.**