



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 26.08.2025 по 29.08.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 26.08.2025 по 29.08.2025 :

- в котельні в шафі управління насосним обладнанням замінено контактор спареного насоса циркуляції котлових контурів котлів №1-3.**
- проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.**
- у технічному приміщенні на холодній зоні 2-го поверху усунуто причину течі на стояку рециркуляції гарячого водопостачання від стояків №1-4 нижньої зони будинку D40.**
- відремонтовано ручку «Антипаніка» на входних дверях у ліфтовий хол 9-го поверху.**
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.**
- в насосній та котельній будинках проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.**
- у холах 2-25 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 24 шт.**
- у підвалі будинку проведено профілактичне очищення та промивання лежаків каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та дренажних приямків-2 шт.**
- проведено профілактичне очищення та промивання колодязів-3 шт. та лотків зовнішньої каналізації будинку.**
- очищені від сміття козирки та водоприймальні воронки козирків над входами до будинку з боку лицьового та дворового фасаду та покрівлі прибудованих приміщень.**
- у паркінгу будинку проведено очищення від піску та мулу зливоприймачів, дренажних лотків та приямка.**

- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.