



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Мирослава Мисли, 50-Є у період з 08.09.2025 по 10.09.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 08.09.2025 по 10.09.2025:

- у підвалі будинку під.1-2 проведено профілактичне очищення та промивання лежаків каналізації - 4 шт., випусків у каналізаційні колодязі - 4 шт. та дренажних приямків - 2 шт.**
- проведено профілактичне очищення та промивання лотків та колодязів зовнішньої каналізації будинку - 4 шт.**
- в насосній будинку проведено підкачування компресором тиску в баку-гідроаккумуляторі холодного водопостачання на будинок 80 л. до 4,2 атм.**
- в насосній будинку на введенні холодного водопостачання до будинку замінено манометр і кран, що перекриває, перед манометром 1/2»-1 шт.**