



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 01.09.2025 по 05.09.2025 року:

Шановні мешканці будинку, у період з 01.09.2025 по 05.09.2025 року:

- проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у каналізаційні колодязі.**
- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів - 3 шт. зовнішньої каналізації будинку.**
- в паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних воронок, лотків, приямків та зливоприймачів.**
- у підвалі будинку усунуто причину течі на лежаку пожежного водопостачання D100 мм.**
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.**
- проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.**
- у насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням - 3 шт.**
- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.**
- у холах 2-24 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 46 шт.**
- на даху котельної будинку ведуться підготовчі роботи до ремонту м'якого покриття покрівлі в районі проходження витяжних труб від газових котлів – очищення покрівлі від старого покриття.**