



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 13.10.2025 по 16.10.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 13.10.2025 по 16.10.2025

- під. №1, №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку – 16 шт. та випусків у каналізаційні колодязі.**
- під. №1, №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лотків і колодязів - 3 шт. зовнішньої каналізації будинку .**
- в паркінгу будинку проведено планове очищення від піску та мулу на -1-му рівні – дренажних воронок - 12 шт., на -2-му рівні дренажних лотків - 6 систем і дренажних приямків - 6 шт., на в'їздах і виїздах зливу приймачів - 4 шт.**
- у паркінгу будинку під. №1 на виїзних воротах -1 рівня замінено троси приводу воріт - 2 шт.**
- в котельні будинку під. №2 на накопичувальному баку гарячого водопостачання замінено розвоздушувальний клапан 1/2»-1 шт. і кран перед розвоздушувальним клапаном 1/2»-1 шт.**