



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 29.09.2025 по 03.10.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 29.09.2025 по 03.10.2025 :

- у паркінгу будинку проведено очищення від піску та мулу зливоприймачів , дренажних лотків та приямка .**
- в котельні будинку виконані роботи по заміні ділянок трубопроводів подачі вихідної води на теплообмінники нижньої зони D 65- 0,9 м.п. між кріпильними фланцями до фільтра фланцевого D65 і після фільтра з врізкою під манометр D 1/2» (зварювальні роботи).**
- в котельні пофарбовані замінені ділянки трубопроводів подачі вихідної води на теплообмінники нижньої зони D 65- 0,9 м.п. і кріпильні фланці D65 - 8 шт.**