



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Сумська, 130-Г у період з 07.10.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 07.10.2025:

- у підвалах будинку під.1-3 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації -12 шт. , випусків у каналізаційні колодязі та дренажні приямки - 3 шт.
- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків і колодязів – 7 шт. зовнішньої каналізації будинку під.1-3 .
- у паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу на -1-му рівні - дренажних воронок - 12 шт., на -2-му рівні дренажних лотків - 12 шт. та дренажних приямків - 12 шт.
- в насосній будинку проведено підкачування компресором тиску в баках – гідроаккумуляторах холодного водопостачання на будинок 500 л. №1 і №2 до 5,5 Атм., на баку №2 замінено ніпель.