



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 01.10.2025 по 03.10.2025 року:

Шановні мешканці будинку, у період з 01.10.2025 по 03.10.2025 року:

- у підвалі та в насосній будинку виконано роботи з заміни ділянок лежаків і стояків спринклерної системи пожежогасіння будинку та паркінгу D108-10,5 м.п. (зварювальні роботи).

- у підвалі та в насосній будинку пофарбовані замінені ділянки лежаків і стояків спринклерної системи пожежогасіння будинку та паркінгу D108-10,5 м.п.

- проведено профілактичне очищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у каналізаційні колодязі .

- проведено профілактичне очищення та промивання лотків і колодязів - 3 шт. зовнішньої каналізації будинку .

- у холі 1-го поверху у санвузлі обслуговуючого персоналу у бачку унітазу замінено заливний механізм .