



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 28.10.2025 по 29.10.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 28.10.2025 по 29.10.2025:

- у підвалі будинку під. № 1-4 проведено профілактичне очищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації та випусків у колодязі зовнішньої каналізації .**
- проведено профілактичне очищення та промивання лотків і колодязів - 5 шт. зовнішньої каналізації будинку під.1-4.**
- в тепловому пункті будинку на заміні ділянці лежача обрата теплоносія з теплообмінника гарячого водопостачання будинку D89 мм . пофарбовані зварювальні шви - 5 шт. і відновлена теплоізоляція.**
- проведені пуско-налагоджувальні роботи по включенню системи опалення будинку (включення, скидання повітря з системи, регулювання роботи обладнання).**