



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 24.11.2025 по 28.11.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 24.11.2025 по 28.11.2025 :

- у підвалі будинку проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації , випусків у каналізаційні колодязі та дренажних приямків - 2 шт.
- проведено профілактичне прочищення та промивання колодязів - 3 шт. і лотків зовнішньої каналізації будинку .
- в паркінгу будинку ведуться роботи з ремонту стін вхідної групи з переходу будинку - зачищення від відшарованої штукатурки , демонтаж обшивки стін, нанесення гідроізоляційної суміші.
- в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп по робочих групах.
- проведені планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку .
- в насосній та котельні будинку проведені планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.
- у холах 2-25 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 24 шт.
- в паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників і заміна ламп .
- у технологічній шахті 1-3 поверху будинку, замінено через перекриття ділянку стояка гарячого водопостачання №2 нижньої зони D50 мм -9,0 м.п. з компенсатором і з врізками D25 мм на квартири №3,7.
- з боку дворового фасаду будинку ведуться роботи з усунення просідання (у бік цоколя будинку) твердого покриття території з тротуарної плитки
- демонтаж плитки.