



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Мирослава Мисли, 50-Є у період з 01.12.2025 по 06.12.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 01.12.2025 по 06.12.2025:

- проведено роботи зі скидання повітря з систем опалення та гарячого водопостачання будинку, після їх включення в роботу.
- в тепловому пункті будинку виконані роботи з очищення від корозії та фарбування станини під насосами та фланцевих з'єднань трубопроводів – 32 пари (роботи закінчені).
- у підвалі будинку під.1-2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації -4 шт., випусків у каналізаційні колодязі -4 шт. та дренажних приямків - 2 шт.
- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків і колодязів зовнішньої каналізації будинку - 4 шт.
- під. №2, на технічному поверсі будинку усунена причина течії на лежку подачі гарячого водопостачання на стояк трикімнатних квартир (ліва сторона) – перепаковано різьбове з'єднання американки ф $\frac{3}{4}$ » із заміною ущільнювального кільця.