



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 23.01.2026:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 23.01.2026 :**

**– усунуто причину протікання на стояку каналізації трикімнатних квартир D 100 у перекритті між 2-м і 3-м поверхами – відновлення розтрубного з'єднання, установка кріпильних хомутів.**

**- на вхідних дверях в паркінг (біля воріт) замінено електромагнітний замок YM-280W-S - 1 шт.**

**– на других вхідних дверях у будинок з боку дворового фасаду замінено електромагнітний замок YM-280 NT (LED) – 1 шт.**