



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 02.02.2026 по 07.02.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 02.02.2026 по 07.02.2026:

- в насосній будинку в баках гідроаккумуляторах- 300 л №1 і №2 холодного водопостачання верхньої зони замінені ніпелі -2 шт. і проведена підкачка компресором тиску до 7,5 Атм.**
- в підвалі будинку корп.№1 , №2 очищені від стічних вод дренажні прямки-5 шт.**
- в паркінгу будинку ведуться роботи з ремонту стін місцями - штукатурка.**
- в паркінгу будинку ведуться роботи з ремонту розділювального шва в покритті підлоги - зачищення від розшарованого розчину, вивезення сміття.**
- в паркінгу будинку проведено очищення від талих вод дренажних прямок - 12 шт.**
- для посипання від криги пішохідних зон на прилеглій до будинку території закуплено та завезено сіль технічна - 250 кг.**
- корп.№1 в холі 19-го поверху виконано роботи з відновлення обшивки стіни гіпсокартоном - установка каркасів з профілю, заготовка за розміром гіпсокартону і установка в вирізані отвори.**
- корп. №2 у холі 1-го поверху виконано роботи з відновлення обшивки стіни гіпсокартоном – установка каркаса з профілю, заготовка за розміром гіпсокартону і установка у вирізаний отвір, ґрунтовка, установка перфокута на кут стіни, стартова шпаклівка .**
- корп.№1 у холі 11-го поверху проводяться роботи з відновлення обшивки стіни гіпсокартоном – установка каркаса з профілю, заготовка за розміром гіпсокартону та установка у вирізаний отвір.**
- корп.№1 в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено планове регулювання петель і доводчиків дверей , підтяжка ручок і змащення замків.**

- корп. №2 в технічній шахті в холі 9-го поверху усунена причина течі на подачі опалення в квартиру № 143 (перепаковано різьбове з'єднання фільтра грубої очистки на подаючому трубопроводі).