



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 02.02.2026 по 08.02.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 02.02.2026 по 08.02.2026:

- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.2 проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп за робочими групами.**
- проведені планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку під.2.**
- під. №2 у холах 2-22 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 42 шт.**
- в підвалі будинку під.№2 очищені від стічних вод дренажні прямки - 3 шт.**
- в паркінгу будинку проведено очищення від талих вод дренажних прямок -13 шт .**
- під.№2 на сходовій клітці 1-го поверху будинку відновлено кріплення приладу опалення - заміна деформованих гілок подачі та повернення опалення на прилад.**
- під.№1 в технологічній шахті 11- го поверху усунуто причину течі на подачі опалення в квартиру №55- перепаковано різьбове з'єднання накидної гайки приладу обліку тепла із заміною прокладки D3/4» - 1 шт.**