



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 23.03.2026р по 27.03.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 23.03.2026р по 27.03.2026:

— у під'їзді № 2 усунено засмічення побутовими відходами лежака внутрішньобудинкової каналізації.

— у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп робочими групами.

– у паркінгу будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання шаф управління системою димовидалення – 7 шт., шаф управління системою обігріву – 4 шт. та розподільних шаф освітлення – 8 шт.

— на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку № 2 проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп робочими групами.

– під'їзд № 2 у ліфтовому холі 15-го поверху замінено світлодіодну панель освітлення 600x600 мм – 1 шт.

– під'їзд №2 у холах 2-17-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання розподільних поверхових шаф – 32 шт.

– під'їзд №2 виконано роботи з прочищення повторного засмічення побутовим та будівельним сміттям з розбиранням лежака внутрішньобудинкової каналізації .

— під'їзди № 1, № 2 — проведено профілактичне очищення та промивання каналізаційних лежаків будинку — 16 шт. та випусків у каналізаційні колодязі.

– під'їзди №1, №2 – проведено профілактичне прочищення та промивання лотків і колодязів – 3 шт. зовнішньої каналізації будинку.

– у паркінгу будинку проведено планове очищення від піску та мулу на -1-му рівні – дренажних воронок – 12 шт., на -2-му рівні дренажних лотків - 6 систем та дренажних прямиків - 6 шт., на в'їздах та виїздах зливоприймачів - 4 шт.