



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 09.03.2026 по 11.03.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 09.03.2026 по 11.03.2026:

- у підвалі будинку проведено профілактичне прочищення та промивання каналізаційних труб, випусків у каналізаційні колодязі та дренажних приямків - 2 шт.
- проведено профілактичне прочищення та промивання колодязів - 3 шт. та лотків зовнішньої каналізації будинку .
- у технологічній шахті 22-го поверху замінено ділянку подаючого трубопроводу D 20 мм від врізки в стояк №4 гарячого водопостачання верхньої зони до квартири №78.
- у котельні будинку на ввіді газу замінено мановакуумметр МВ-2000 (У-подібний водяний) на манометр 10 кПа.