



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 09.03.2026 по 12.03.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 09.03.2026 по 12.03.2026:

- у котельні будинку промито розчином від накипу внутрішньокотельні та внутрішньобудинкові контури теплообмінників № 1, № 2 системи гарячого водопостачання верхньої зони.

- у паркінгу будинку – 1 рівень замінено спринклер спринклерної системи пожежогасіння – 1 шт.

- у паркінгу будинку – 2 рівень у шафі ПК замінено пожежний кран D 65 мм.

– проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у каналізаційні колодязі.

– проведено профілактичне прочищення та промивання лотків і колодязів - 3 шт. зовнішньої каналізації будинку.

– у паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних воронок, лотків, приямків та зливоприймачів.