



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 14.04.2026 по 17.04.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 14.04.2026 по 17.04.2026:

- корпус № 2, на технічному поверсі будинку виконано роботи з заміни ділянки магістралі об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання верхньої зони, діаметром 50 мм. – 12,00 м.п., з відгалуженнями на стояки пожежогасіння D 50 – 4 шт. та на стояки господарсько-питного водопостачання D32 мм – 2 шт. (зварювальні роботи).**
- корп. № 1, № 2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинків.**
- на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корпусів №1, №2 проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп робочими групами.**
- у корпусі № 1 у холах 11, 16 та 17-го поверху замінено круглі світлодіодні панелі — 3 шт., корп. №2 у холі 22-го поверху замінено світлодіодну панель 1200x300 мм – 1 шт., у холі 15-го поверху замінено круглу світлодіодну панель -1 шт.**
- у насосних, бойлерних будинку корпусу №1, №2 та в котельні будинку корпусу №1 проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.**
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп робочими групами.**
- корпус № 1 у холах 10–23-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування поверхових розподільних електрошаф – 28 шт.**
- у паркінгу будинку корпусу № 1 проведено роботи з ремонту виїзних секційних воріт – заміна тросів – 2 шт.**