



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 20.04.2026 по 24.04.2026:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 20.04.2026 по 24.04.2026:**

- на хвіртці в арці будинку замінено викличну панель монітора ДНІ-VTO2101E-P-S2 для керування електрозамком.**
- на прибудинковій території, у місцях загального користування та в технічних приміщеннях будинку під. 1, 2 проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп за робочими групами.**
- у насосній, котельні та бойлерній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 5 шт.**
- проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку під'їздів 1, 2.**
- в електрощитовій під'їзду № 2 на вводі електропостачання паркінгу будинку замінено плавку вставку запобіжника ІПНІ-33 160А – 1 шт.**
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп за робочими групами.**
- під'їзд №1 з боку лицьового фасаду виконано роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки підлоги вхідної групи - демонтаж відшарованої плитки, зачистка основи від клею, ґрунтування основи, укладання плитки, затирання швів.**
- під'їзд №1 у холах 2-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф – 42 шт.**
- у підвалі будинку під'їзд №1, під'їзд №2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та очищення дренажних приямків – 9 шт.**
- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків і колодязів – 7 шт. зовнішньої каналізації будинку під. №1, №2 .**
- у котельні будинку замінено трапи системи каналізації D110 з нержавіючою решіткою 150x150 з сухим затвором – 2 шт.**