



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 22.04.2026 :**

**Шановні мешканці будинку, у період з 22.04.2026:**

- у підвалі будинку, під'їзди № 1–4, проведено профілактичне очищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.**
- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків і колодязів – 5 шт. зовнішньої каналізації будинку під'їзду № 1-4.**
- під'їзд № 2 у тепlopункті будинку на стояку подачі опалення двокімнатних квартир (№ 49–81) замінено перекривний кран D32 – 1 шт.**
- під'їзд № 2 у тепlopункті будинку усунуто причини протікання на двох стояках зворотнього трубопроводу опалення двокімнатних квартир (№ 48–80) – перепаковано різьбові з'єднання балансувальних клапанів D25 – 2 шт., D32 – 2 шт.**
- під'їзд № 2 на технічному поверсі будинку на стояку рециркуляції гарячого водопостачання замінено розповітрявальний кран 1/2" – 1 шт.**