



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 22.04.2026 по 23.04.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 22.04.2026 по 23.04.2026:

— у холі 11-го поверху в технологічній шафі усунено причину протікання на врізці в стояк гарячого водопостачання № 4 нижньої зони до квартири № 47 — встановлено затискну муфту D20-1 шт. та замінено запірний кран до квартири D20-1 шт.

– проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у каналізаційні колодязі.

– проведено профілактичне прочищення та промивання лотків і колодязів – 3 шт. зовнішньої каналізації будинку.

– у паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних воронок, лотків, приямків та зливоприймачів.