



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 04.05.2026 по 08.05.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 04.05.2026 по 08.05.2026:

- в котельні будинку почищені та промиті із заміною міжфланцевих прокладок фільтри на звороті опалення квартир корп.1,2 - D150 фланцевий - 2 шт., фільтр на звороті теплоносія з теплообмінника підігрів гарячої води верхньої зони верхньої зони - D65 фланцевий -1 шт. ,на подачі холодної води на котельню в т.ч. підживлення опалення - D65 фланцевий - 1 шт., на циркуляції гарячого водопостачання верхньої зони - D 32 різьбовий-1 шт.

- в бойлерній будинку почищені і промиті із заміною міжфланцевих прокладок фільтр на звороті теплоносія з теплообмінника підігрів гарячої води нижньої зони - D100 фланцевий -1 шт, на подачі холодної води на підігрів нижньої зони - D65 фланцевий. нижньої зони - D 32 різьбовий -1 шт.

- у паркінгу будинку (проїзд) замінено вологозахисний світильник освітлення 120 см. -1 шт.

– проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитовії будинку корп.№2.

- в котельні вдома проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 2 шт.

- корп.№1 та корп.№2 у холах 2-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 84 шт.

- корп.1 почищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир у холах 2-22-го поверху D25 різьбові – 85 шт.

- корп.2 почищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир у холах 2-23-го поверху D25 різьбові – 95 шт.

- на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.№1, №2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

- по зовнішньому периметру прибудинкової території будинку проведено покіс трави на газонах.

- для заповнення пісочниці на ігровому майданчику та для посипання від криги пішохідних зон на прибудинковій території будинку закуплено та завезено пісок - 2,5 м. куб.