



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 04.05.2026 по 08.05.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 04.05.2026 по 08.05.2026:

- під. №1 у вхідному тамбурі до будинку з боку дворового фасаду виконані роботи з відновлення облицювальної плитки, що відшарувалася, на колоні-укладання плитки на клей, затирання швів.**
- під.№1 на хвiртці огорожі вхідної групи до будинку з боку лицьового фасаду замінено доводчик .**
- у дворі та за зовнішнім периметром прибудинкової території будинку проведено покiс трави на газонах.**
- в арці будинку та на торці ганку вхідної групи в будинок з боку дворового фасаду ведуться роботи з ремонту місць руйнування облицювальної цегли стiн-зачистка, штукатурка, шпаклiвка.**
- в котельні почищені та промиті фільтри із заміною міжфланцевих прокладок на звороті теплоносiя з теплообмінника підігрiву гарячої води верхньої зони D100 фланцевий -1 шт., на подачі холодної води на котельню в т.ч. підігрiв верхньої зони підігрiв верхньої зони D65 фланцевий -1 шт, на звороті опалення нежитлових приміщень D80 фланцевий - 1 шт. , на циркуляції гарячого водопостачання верхньої зони D32 рiзьбовий - 1 шт, почищені та промиті на звороті опалення квартир грязевики - 2 шт.**
- в бойлерній будинку прочищені та промиті фільтри із заміною міжфланцевих прокладок на звороті теплоносiя з теплообмінника підігрiву гарячої води нижньої зони D100 фланцевий -1 шт., на подачі холодної води на підігрiв нижньої зони –D65 фланцевий зони D25 рiзьбовий -1 шт.**
- під.1 почищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир у холах 3-6, 8-22-го поверху D25 рiзьбові – 71 шт.**
- для посипання від криги пішохiдних зон на прибудинковій території будинку закуплено та завезено пісок - 1,5 м. куб.**