



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Архітектора Альошина, 5 у період з 17.06.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 17.06.2026 :

- у підвалі будинку під. №1-4 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації – 12 шт. та випусків у каналізаційні колодязі .**
- під.№1-4 проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів зовнішньої каналізації будинку -4 шт.**
- на прибудинковій території будинку з боку дворового фасаду очищені від сміття та мулу дренажні лотки зливової каналізації, з попереднім демонтажем та подальшим встановленням дренажних ґрат – 6,0 м.п. та зливоприймальні колодязі -2 шт.**
- у тепловому пункті будинку почищені та промиті фільтри із заміною міжфланцевих прокладок на подачі теплоносія на теплообмінник гарячого водопостачання D100 фланцевий -1 шт., на подачі вихідної води на теплообмінник гарячого водопостачання D65 фланцевий -1 шт. на подачі гарячого водопостачання в будинок D65 фланцеві -2 шт., на рециркуляції гарячого водопостачання D32 різьбовий-1 шт., на подачі опалення до будинку D100 фланцеві - 2 шт., D125 фланцевий-1 шт., на звороті опалення з будинку D100 фланцевий - 1 шт. , на подачі та звороті опалення почищені та промиті грязьовики-2 шт.**
- в насосній будинку почищений та промитий фільтр на подачі холодного водопостачання на нежитлові приміщення фланцевий D50-1 шт.**