



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 01.06.2026 по 05.06.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 01.06.2026 по 05.06.2026:

- на виїзді з паркінгу будинку замінено світильники освітлення -4 шт.
- на виїзді з паркінгу будинку на входних дверях у вентиляційну камеру замінено пошкоджений циліндр замку.
- на виїзді з паркінгу будинку виконані роботи з підготовки до фарбування (зачистка від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування з двох боків входних дверей у вентиляційну камеру.
- на в'їзді в паркінг будинку виконані роботи з підготовки до фарбування (зачистка від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування урни «Барселона».
- на виїзді та в'їзді паркінгу будинку виконані роботи з підготовки до фарбування (зачистка від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування вертикальних металевих опор покриття -20 шт.
- у котельній будинку почищені та промиті із заміною міжфланцевих прокладок фільтри на подачі вихідної води на теплообмінники гарячого водопостачання верхньої та нижньої зони D65 фланцеві-2 шт. , на звороті теплоносія в котли № 1-3 від загального колектора мережевого контуру D150 фланцевий -1 шт., на звороті мережевого контуру з теплообмінників гарячої води нижньої зони D100-фланцевий -1 шт. , на звороті опалення квартир нижньої зони D80 фланцевий-1 шт. , на мережному контурі подачі з котла D100-фланцевий-1 шт., на звороті опалення квартир верхньої зони (після теплообмінників) - D80 фланцевий -1 шт. , на рециркуляції гарячого водопостачання верхньої та нижньої зони D40 різьбові-2 шт. , на звороті опалення з нежитлових приміщень та підвалу-D32 різьбовий-1 шт., D50 різьбовий -2 шт.
- на прибудинковій території проведено покіс газонів по периметру будинку.