



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 08.06.2026 по 12.06.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 08.06.2026 по 12.06.2026:

- у котельні будинку почищені та промиті із заміною міжфланцевих прокладок фільтри на звороті теплоносія в котли № 1-3 від загального колектора мережевого контуру D150 фланцевий -1 шт., на подачі теплоносія на бойлери нижньої та верхньої зони D50 різьбові -2 шт.**
- у паркінгу будинку ведуться роботи з ремонту та підготовки до фарбування шаф ПК-розбирання, зачищення від корозії, посилення нижніх площин накладками, знежирення, фарбування перший шар.**
- в підвалі будинку почищені та промиті фільтри із заміною міжфланцевих прокладок на опалення квартир верхньої зони D65 фланцевий -1 шт., на опалення квартир нижньої зони D50 фланцевий-1 шт., на опалення підвалу та нежитлових приміщень D50 фланцеві – 3 шт., D20 різьбові – 2 шт.**
- прочищені та промиті фільтри на колекторах опалення квартир будинку нижня зона в холах 2-13 поверху D25 різьбові - 20 шт. , верхня зона в холах 14-24 поверхи D32 різьбові-19 шт.**
- в котельні вдома промиті розчином від накипу внутрішньокотлові контури котлів №2 та №3.**
- у підвалі будинку проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та дренажних приямків-2 шт.**
- проведено профілактичне прочищення та промивання колодязів-3 шт. та лотків зовнішньої каналізації будинку.**