



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 11.06.2026 :**

**Шановні мешканці будинку, у період з 11.06.2026 :**

**- в котельні прочищені та промиті фільтри на рециркуляції гарячої води - D32 різьбовий -1 шт. , на подачі вихідної холодної води на теплообмінник D40 різьбовий -1 шт. , на лінії підмішування гарячої води після баків - D50 різьбовий-1 шт., на подачі опалення на квартири, нежитлові приміщення та місця загального користування із заміною міжфланцевих прокладок - D65 фланцеві -3 шт.**