



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Старицького, 23-А у період з 10.06.2026 по 12.06.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 10.06.2026 по 12.06.2026:

- в підвалі будинку проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та очищення дренажних приямків – 2 шт.

- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 3 шт. зовнішньої каналізації будинку.

- в котельні будинку почищені та промиті фільтри на подачі холодної води на теплообмінник гарячої води D32 різьбовий -1 шт., на рециркуляції гарячої води D32 різьбовий -1 шт., на подачі теплоносія на теплообмінник гарячої води D32 різьбовий -1 шт., на системі підживлення опалення D15 різьбовий -1 шт., опалення контур котла D50 фланцевий -1 шт., на звороті системи опалення почищений і промитий грязьовик.