



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 29.06.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 29.06.2026:

- в бойлерній будинку під.№1 на теплообміннику системи гарячого водопостачання нижньої зони №1 на вході вихідної води та на виході внутрішньобудинкового контуру на фланцях, що з'єднують, замінені різьби D32-2 шт. (зварювальні роботи).

- в котельній будинку під.№1 на теплообміннику системи гарячого водопостачання верхньої зони №1 на вході вихідної води та на виході внутрішньобудинкового контуру на фланцях, що з'єднують, замінені різьби D32-2 шт. (зварювальні роботи).