



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 13.07.2026 по 17.07.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 13.07.2026 по 17.07.2026:

- проведено роботи із забезпечення запису архіву камер системи відеоспостереження будинку – діагностика роботи системи, придбання та встановлення додаткового жорсткого диска, налаштування роботи.**
- у бойлерній будинку виконані роботи із заміни теплообмінника гарячого водопостачання нижньої зони №1 та трубопроводів підключення до внутрішньокотлового та внутрішньобудинкового контурів D40- 3,5 м. , з установкою кранів для скидання повітря 1/2»-4 шт.**
- проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку корп.№1, №2.**
- в насосній та бойлерній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 5 шт.**
- на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.№1, №2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.**
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.**
- в бойлерній будинку , після заміни теплообмінника гарячого водопостачання нижньої зони №1 та трубопроводів підключення до внутрішньокотлового та внутрішньобудинкового контурів – встановлені кріпильні хомути трубопроводів D 40-2 шт., встановлена теплоізоляція на трубопроводи D40- 3,5 м.**
- корп.№ 1 усунуто засмічення побутовими відходами лежача каналізації, випуску в колодязь і криниці зовнішньої каналізації будинку, очищені від стоків дренажні прямки-3 шт.**