



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 29.06.2026 по 03.07.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 29.06.2026 по 03.07.2026:

- проведено планову Держпівірку приладів обліку водопостачання на підігрів верхньої та нижньої зони будинку D50 фланцеві-2 шт.**
- в котельній та бойлерній будинку, після проходження планової Держпівірки встановлені із заміною міжфланцевих прокладок прилади обліку водопостачання на підігрів верхньої та нижньої зони будинку D50 фланцеві-2 шт.**
- в котельній будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання верхньої зони.**
- в бойлерній будинку промиті розчином від накипу котлової та внутрішньобудинкової контури теплообмінника №2 системи гарячого водопостачання нижньої зони.**
- в насосній будинку виконані роботи з зачистки від корозії та фарбування трубопроводів холодного водопостачання D 100-7,0 м.п. та фланцевого з'єднання трубопроводів D100-1 пари.**
- корп. №2 у технологічній шахті 10-го поверху будинку, замінено ділянку стояка гарячого водопостачання №1 нижньої зони D40 мм – 2,5 м.п. із врізками D20 -4 шт. на квартири 144,145,146 та на розповітряник автоматичний Spirotop.**