



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 29.06.2026 по 04.07.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 29.06.2026 по 04.07.2026:

-проведено планову Держпівірку приладів обліку водопостачання на підігрів верхньої та нижньої зони будинку D50 фланцеві-2 шт.

- в котельній та бойлерній будинку, після проходження планової Держпівірки встановлені із заміною міжфланцевих прокладок прилади обліку водопостачання на підігрів верхньої та нижньої зони будинку D50 фланцеві-2 шт.

- на прибудинковій території, у місцях загального користування та в технічних приміщеннях будинку під.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

- в котельній будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання верхньої зони.

- в бойлерній будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання нижньої зони.

– у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

- проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрошитової будинку під.2.

- під.№2,1 у холах 2-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільчих поверхових електрошаф - 84 шт.

– у дворі будинку проведено покiс трави на газонах.