



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 03.08.2026 по 05.08.2026р :

Шановні мешканці будинку, у період з 03.08.2026 по 05.08.2026р :

- в бойлерній будинку під.№2 почищені фільтри на подачі холодної води на підігрів нижньої зони (введення в бойлерну) – D40 різьбовий -1 шт., на циркуляції (зворот) гарячої води нижньої зони D25 різьбовий -1 шт., перед баком гідроаккумулятором-D40 різьбовий -1 шт., на подачі теплоносія на бойлерну D100 фланцевий-1 шт., на подачі опалення на нежитлові приміщення D65 фланцевий-1 шт. , на подачі опалення паркінгу D65 фланцевий - 1 шт. , на звороті опалення нежитлових приміщень загальний D80 фланцевий - 1 шт., на звороті опалення нежитлових приміщень індивідуальні D 15 - 3 шт., D25-1 шт.

- в котельній будинку під.№2 почищені фільтри на подачі холодної води на підігрів верхньої зони (введення в котельню) - D40 різьбовий -1 шт., на циркуляції (обрат) гарячої води верхньої зони D 25 різьбовий -1 шт., перед баком гідроаккумулятором - D40 різьбові -1 шт. , на подачі теплоносія на бойлерну D100 фланцевий-1 шт, на подачі опалення до будинку D100 фланцевий-1 шт. , на звороті опалення з будинку D100 фланцевий - 1 шт.

- на в'їзді на територію двору будинку відновлено роботу шлагбауму - рихтування кінцевика стріли, регулювання.

- під.2 в холах 2-17-го поверху почищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир - D15 мм різьбові-100 шт.