



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 27.07.2026 по 30.07.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 27.07.2026 по 30.07.2026:

— під. №2 у холах 12–15-го поверху виконано роботи з заміни ділянки стояка №2 об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання верхньої зони будинку D 89 мм — 10,50 м.п. з врізками на ПК D 65 мм — 3 шт. у холах 13, 14 та 15-го поверху.

— під. № 2 у холах 12–15-го поверху після заміни ділянки стояка № 2 об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання верхньої зони будинку пофарбовано зварювальні шви D 89 мм — 7 шт., D65 мм — 3 шт.

— на прибудинковій території по зовнішньому периметру будинку проведено покос трави на газонах.

— у бойлерній будинку виконано роботи з зачищення від корозії та фарбування теплообмінників № 1, № 2 гарячого водопостачання нижньої зони — 2 шт., фланцевих з'єднань трубопроводів D 65 — 1 пара, D 100 — 1 пара .