



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 07.09.2026 по 11.09.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 07.09.2026 по 11.09.2026:

- під.№1 у холах 17-20-го поверху виконано роботи із заміни ділянки стояка №1 об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання верхньої зони будинку D 89 мм - 10,00 м.п. із врізками на ПК D65 мм - 3 шт. у холах 17,18 та 20-го поверху.**
- під.№1 у холах 14-20-го поверху, після заміни ділянки стояка №1 об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання верхньої зони будинку пофарбовані зварювальні шви D 89 мм - 12 шт., D65 мм - 6 шт.**
- під.№2 виконано підготовчі роботи до заміни ділянок стояка №1 об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання верхньої зони D 89 мм. – завезення матеріалів, дренаж стояка, штроблення перекриттів у технологічних шахтах між 9-10,10-11,12-13 та 13-14 поверхами в зоні проходження стояка, демонтаж труб у технологічних шахтах 9-11,12-14 та 22-го поверху.**