



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ощепково 16-А у період з 11.09.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 11.09.2026:

- в насосній будинку на подачі холодної води в будинок почищений і промитий із заміною прокладки фільтр D100 фланцевий-1 шт.**
- у тепловому пункті будинку на введенні гарячого водопостачання до будинку замінено манометр – 1,6 Атм. та триходовий кран перед ним ½»xM20 1/5.**
- у підвалі будинку під.1-2 на стояках холодного та гарячого водопостачання проведено ревізію роботи та прочищення дренажних кранів ½»-26 шт.**