



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 19.10.2026 по 23.10.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 19.10.2026 по 23.10.2026 :

-корп. №1 у кабіні пасажирського (правого) ліфта замінено кнопку примусового пуску .

- корп.№2 у паркінгу виконано роботи із заміни ділянок лежаків подачі об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання на стояки 2-12-го поверху нижньої зони будинку D89 - 7,2 м.п., D50-1, D50-3, D50-3 із врізками на дренажі стояків пожежогасіння №3,4 D15-2 шт. (зварювальні роботи).

- корп. №1 на технічному поверсі виконані підготовчі роботи до заміни лежаків подачі холодного водопостачання в котельню, для потреб опалення та гарячого водопостачання верхньої зони – завезення матеріалів, паяння заготовок та батогів труб D50 мм.

- корп.№2 у паркінгу після заміни ділянок лежаків подачі об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання на стояки 2-12-го поверху нижньої зони будинку зачищені та пофарбовані зварювальні шви D 89 – 10 шт., D50- 15 шт., D40-2 шт

- корп. №2 у кабіні вантажного ліфта замінено кнопку виклику диспетчеризації.

- корп.№2 у паркінгу будинку виконана герметизація пенебаром та гідроізоляційною сумішшю випусків ливньової каналізації D100-1 шт. та фекальної каналізації D150-1 шт.