



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 21.10.2026 по 23.10.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 21.10.2026 по 23.10.2026:

- корп.№1 на технічному поверсі будинку виконані роботи з зачистки від корозії та фарбування фланцевих з'єднань на трубопроводах системи опалення D 150-2 пари, D 100-6 пар, D 50-2 пари та системи гарячого водопостачання D50-1 пари, D40 -1 пари .**
- на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.№1, №2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.**
- проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку корп.№1, №2.**
- в насосній, котельній та бойлерній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 7 шт.**
- корп.№1 у холах 2-22-го поверху та корп.№2 у холах 15-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 58 шт.**
- у дворі будинку опори зовнішнього освітлення - 6 шт. оброблені на висоту-0,5 м. мастикою бітумною (захист від вологи).**