



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 06.10.2026 по 09.10.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 06.10.2026 по 09.10.2026:

- у підвалі будинку під.1 виконані роботи з зачистки від корозії та фарбування фланцевих з'єднань трубопроводів гарячого водопостачання D50-1 пари, холодного водопостачання D89-12 пар, D50-2 пари та ділянок трубопроводів холодного водопостачання D89-10,4 м.
- в насосній, котельній та бойлерній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 5 шт.
- на прибудинковій території, у місцях загального користування та в технічних приміщеннях будинку під.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.
- проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку під.1, 2.
- під.№1,2 у холах 2-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 84 шт.
- з боку дворового фасаду будинку під. № 1,2 ведуться роботи з ремонту ганків - демонтаж плит підступенків сходів, що відшаровувалися, зачистка плит і основи, ґрунтовка основи, укладання плит підступенків на клей, демонтаж покриття майданчика з тротуарної плит.
- під.№1 з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з підготовки до фарбування (зачищення від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування з двох сторін одностулкових металевих входних дверей у підвал.
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.
- під. №2 проведено роботи з ремонту пасажирських ліфтів г/п 400кг на 23 зупинки - ревізія частотного перетворювача дверей кабін, ревізія кнопових поверхових постів, постів наказу кабін та клемінних коробок кабін, заміна блоку управління DCSS5-E -1 шт. та плат RS-14-5 шт.