



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 21.09.2026 по 25.09.2026:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 21.09.2026 по 25.09.2026:**

- у паркінгу будинку проведено роботи з ремонту секційних воріт - відновлено зачеплення каретки із замком ланцюга.**
- на технічному поверсі будинку під.1,2 виконано роботи з додаткового кріплення теплоізоляції на трубопроводах системи опалення D150 мм-23 м.п.**
- на технічному поверсі будинку під.1 виконані роботи з зачистки від корозії та фарбування фланцевих з'єднань трубопроводів D150-1 пари, D89-1 пари, D76-3 пари, D50-1 пари.**
- під.№1 у місцях загального користування 12-22-го поверху проведено планову ревізію дверних ручок, регулювання петель і доводчиків дверей, змащування замків.**
- під.№2 у холах 9-11,12-14,16-18 та 22-го поверху виконані роботи із заміни ділянок стояка №1 об'єднаної системи пожежогасіння та господарсько-питного холодного водопостачання верхньої зони будинку D 89 мм- 20 м.п. із врізками на ПК D65 мм – 4 шт. у холах 12,13,17 та 22-го поверху.**