Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Динамівська, 15 А у період з 19.11.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 19.11.2026 :

- під.№ 2 на технічному поверсі усунуто причину течі на стояку зливової каналізації D110 мм – заміна сполучної муфти, встановлення додаткового хомута кріплення.