Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Динамівська, 15 А у період з 28.10.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 28.10.2026:

- у підвалах будинку під.1-3 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації -9 шт. , випусків у каналізаційні колодязі та дренажних приямків - 12 шт.

- проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів зовнішньої каналізації будинку - 4 шт.

- на даху будинку під.1-3 очищена від сміття покрівля та водоприймальні вирви зливової каналізації - 6 шт.