Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 09.11.2026 по 12.11.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 09.11.2026 по 12.11.2026:

— у підвалах будинку, корп. № 1, корп. № 2, проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації та випусків у каналізаційні колодязі.

— проведено профілактичне прочищення та промивання лотків і колодязів — 6 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. № 1, корп. № 2.

— у підвалі будинку корп. № 1 на тріщину на лежаку каналізації ф100 мм — накладено стрічковий бандаж .

— корп. № 1–2: у підвалі будинку виконано роботи з зачищення від корозії та фарбування фланцевих з'єднань на трубопроводах системи холодного водопостачання D 89 — 8 пар, D100-2 пари та трубопроводів холодного водопостачання D 100-15,0 м.п.

— у паркінгу будинку проведено планове очищення від піску та мулу дренажних приямків — 12 шт. .

— корп. № 1–2 у підвалі будинку виконано роботи з додаткового кріплення теплоізоляції на трубопроводах системи гарячого водопостачання – 15,00 м.п.