Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 18.11.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 18.11.2026:

- корп.№2 на технічному поверсі будинку усунуто причину течі на врізанні в лежак рециркуляції гарячого водопостачання верхньої зони на автоматичний клапан, що розповітрює повітря, - пере нарізане ушкоджене корозією різьблення D1/2» , перепаковане різьбове з'єднання роздвоєного.

- у паркінгу будинку відновлено роботу камери системи відеоспостереження – демонтаж, діагностика, ремонт вхідного каскаду живлення камери, монтаж, налаштування.